

Bielsk Podlaski, 09.03.2021 r.

Nr postępowania: DI – ZS.01/2021

W odpowiedzi na pytanie skierowane od jednego z Wykonawców o treści:

W załączniku nr 6 Zamawiający umieścić zapis " Elementy preizolowane bez szwu z impulsową instalacją alarmową" Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów preizolowanych ze szwem?

MPEC S.A. wyjaśnia:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur stalowych ze szwem.

Prezes Zarządu


mgr inż. Jerzy Krassowski