

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia: „**Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.**”

WYJAŚNIENIE I

Pytanie 1.

Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo kocioł na biomasę 8,0MW gdzie czynnikiem roboczym jest woda o temperaturze pracy do 110°C i ciśnieniu do 6 Barów?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że w istniejącej kotłowni węglowej czynnikiem roboczym jest woda o temperaturze pracy do 130°C i ciśnieniu do 16 Barów. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza dostawy i montażu kotła na biomasę 8,0MW gdzie czynnikiem roboczym jest woda o temperaturze pracy do 110°C i ciśnieniu do 6 Barów.

Prezes Zarządu


mgr inż. Jerzy Krassowski