

Bielsk Podlaski, 17 stycznia 2024r.

Gk.6220.12.2023

M
DI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.		
WPLYNĘŁO	2024 -01- 19	WYSLANO
L.dz. 201 podpis. [signature]		

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej S.A.**
17-100 Bielsk Podlaski
ul. 3 Maja 22

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.12.2023r. znak: DI.OŚ.4.MI.Ldz. 2778/2023 w sprawie wydania opinii czy inwestycja polegająca na wykonaniu modernizacji istniejącej kotłowni Centralnej przy ul. Rejonowej 11 w Bielsku Podlaskim polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem OZE (biomasa) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuję, że zgodnie z art. 71 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 t.j.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:

1. **przedsięwzięć** mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2. **przedsięwzięć** mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz.1839) oraz, dla których **wymagane jest** uzyskanie przynajmniej jednej z decyzji wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, bądź zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Z przedłożonego pisma wynika, że planowana modernizacja istniejącej kotłowni Centralnej polegała będzie na:

1. budowie odrębnego budynku kotłowni biomasowej wraz z instalacjami połączonej łącznikiem z istniejącym już budynkiem kotłowni centralnej;
2. dostawie i montażu kotła wodnego, moc cieplna ok. 8,0MW, opalanego biomasą wraz z układem przygotowania i podawania paliwa do kotła;
3. dostawie i montażu ekonomizera suchego oraz kondensacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami;
4. dostawie i montażu układu odpopielania: podajnik do usuwania popiołów, kanały do usuwania popiołów, kontener popiołów;
5. dostawie i montażu układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa z kanałami spalin, multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin;
6. dostawie i montażu systemu eliminacji pary wtórnej z niezbędnymi instalacjami;
7. instalacje technologiczno-hydrauliczne kotła na biomasę: system pomp oraz wymienników, armatura, kolektory, rurociągi i izolacje. Podłączenie z istniejącą pompownią (podłączenie źródła do sieci przesyłowej);
8. dostawie i montażu AKPiA – kompletny układ automatyki i opomiarowania kotła wraz z szafami automatyki łącznie ze sterownikami, niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji wraz ze stanowiskiem obsługi;
9. budowie magazynu biomasy;
10. zagospodarowaniu terenu kotłowni i magazynu opału: roboty budowlane dróg dojazdowych p.poz., oświetlenie zewnętrzne, przebudowa instalacji zewnętrznych.

Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji:

Lp.	Obiekty budowlane i droga dojazdowa	Powierzchnia zabudowy (m ²)
1	Budynek kotłowni biomasowej (hala kotła)	240
2	Wiata z podłogą ruchomą (magazyn biomasy)	440
3	Magazyn na biomasę (plac składowy)	1000
4	Droga dojazdowa	315
Razem		1995

Jak wynika z przedłożonej informacji w chwili obecnej do produkcji energii ciepłej wykorzystywane są kotły węglowe o mocy znamionowej: kocioł WR_p12 nr 1 – 12MW, kocioł WR_p12 nr 2 – 12MW oraz kocioł WR 4,8 B – 6MW, w których stosowanym paliwem jest węgiel kamienny sortymentu miał IIA. W planowanej kotłowni zaś spalany paliwem będzie wyłącznie biomasa będąca naturalną substancją pochodzącą z produkcji leśnej: zrębki drzewne, kora, trociny, odpady leśne i tartaczne.

W świetle powyższego i uwzględniając zapisy § 3 ust. 1 pkt 4 i pkt 54 lit.b) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko **przy zachowaniu ww. parametrów planowane przedsięwzięcie podlega wyłączeniu z kwalifikacji** ze względu na to, że ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy/przebudowy/montażu część obiektu nie przekracza progów ustalonych w § 3 ust. 1 pkt 4 i pkt 54 lit.b) Rozporządzenia, **a zatem nie będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwoleńska
Z-CJA BURMISTRZA