

# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ



Spółka Akcyjna  
ul. 3 Maja 22  
17-100 Bielsk Podlaski  
www.mpecsa.pl, e-mail: sekretariat@mpecsa.pl



Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy - 9 558 400,00 zł.  
Uiszczone wkłady - 9 558 400,00 zł.  
tel 85 730 24 92, fax 85 730 39 99

KRS: 000005087  
NIP: 543-020-04-02  
REGON: 050213754

Bielsk Podlaski, 2024.04.22

**Dot.:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia: „**Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie**” - II przetarg

## WYJAŚNIENIE II

### Pytanie 6.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym pkt. 1.2 „Zasadnicze elementy Kotłowni biomasowej; Kotłownia biomasowa zrealizowana w ramach przedsięwzięcia powinna składać się z następujących elementów, ujętych w projekcie budowlanym: dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania prawne na dzień przekazania instalacji do użytkowania oraz wymagania URE i WIOŚ”

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wymagań prawnych oraz wymagań URE i WIOŚ na dzień przekazania instalacji”. Jakie zmiany Zamawiający przewiduje w związku z tym, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, które należy uwzględnić w ofercie?

### Odpowiedź 6.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, zwraca jedynie uwagę Oferentom, że przy odbiorze końcowym powinien zachowany obowiązujący stan prawny (np. Przepisy Prawa Budowlanego itp.) oraz wymagania WIOŚ dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych.

### Pytanie 7.

Prosimy o wyjaśnienie kryterium rocznego zużycia energii elektrycznej w kotłowni biomasowej tj. zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 2f, roczne zużycie energii elektrycznej w kotłowni biomasowej – max 5 pkt. Natomiast zgodnie ze wzorem można uzyskać 10 pkt. W związku z powyższym prosimy o informację, ile pkt. jest do uzyskania za przedmiotowe kryterium?

Ponadto prosimy wskazać, które kryterium jest oceniane czy zainstalowana moc elektryczna, czy roczne zużycie energii elektrycznej?

### **Odpowiedź 7.**

Zamawiający koryguje omyłkę we wzorze obliczeniowym:

Jest:

$$EE = \frac{EE_{min}}{EE_{bad}} \times 10,00 \text{ pkt}$$

Po korekcie:

$$EE = \frac{EE_{min}}{EE_{bad}} \times 5,00 \text{ pkt}$$

W kryterium dotyczącym roczne zużycie energii elektrycznej w kotłowni biomasowej oceniana będzie całkowita, zainstalowana moc elektryczną (na potrzeby biomasowej) określona przez Oferenta w załączniku nr 1 do SWZ.

Prezes Zarządu

*mgr inż. Jarzy Krassowski*

