

Tabela regulacyjna sieci wysokoparametrowej obowiązująca w sezonie grzewczym 2024/2025

Okres pracy	Temperatura zewnętrzna	Temp. zasilania	Temp. powrotu	Moc na c.o.	Moc na c.w.u.	Razem obciążenie	Obliczeniowe natężenie przepływu
	°C	°C	°C	MW	MW	MW	m ³ /godz
Okres letni	Niezależnie od temp zew.	65	53	0	1,64	1,64	118
Sezon grzewczy	13	67	42	2,69	1,64	4,33	149
	12	67	42	3,22	1,64	4,86	167
	11	68,9	42,8	3,76	1,64	5,4	178
	10	70,7	43,6	4,3	1,64	5,94	189
	9	72,6	44,5	4,84	1,64	6,48	198
	8	74,4	45,3	5,37	1,64	7,01	207
	7	76,3	46,1	5,91	1,64	7,55	215
	6	78,1	46,9	6,45	1,64	8,09	223
	5	80	47,8	6,98	1,64	8,62	230
	4	81,8	48,6	7,52	1,64	9,16	237
	3	83,7	49,4	8,06	1,64	9,7	243
	2	85,5	50,2	8,6	1,64	10,24	249
	1	87,4	51,1	9,13	1,64	10,77	255
	0	89,2	51,9	9,67	1,64	11,31	261
	-1	91,1	52,7	10,21	1,64	11,85	265
	-2	92,9	53,5	10,75	1,64	12,39	270
	-3	94,8	54,4	11,28	1,64	12,92	275
	-4	96,6	55,2	11,82	1,64	13,46	280
	-5	98,5	56	12,36	1,64	14	283
	-6	100,4	56,8	12,89	1,64	14,53	287
	-7	102,2	57,6	13,43	1,64	15,07	291
	-8	104,1	58,5	13,97	1,64	15,61	294
	-9	105,9	59,3	14,51	1,64	16,15	298
	-10	107,8	60,1	15,04	1,64	16,68	301
-11	109,6	60,9	15,58	1,64	17,22	304	
-12	111,5	61,8	16,12	1,64	17,76	307	
-13	113,3	62,6	16,65	1,64	18,29	310	
-14	115,2	63,4	17,19	1,64	18,83	313	
-15	117	64,2	17,73	1,64	19,37	315	
-16	118,9	65,1	18,27	1,64	19,91	318	
-17	120,7	65,9	18,8	1,64	20,44	321	
-18	122,6	66,7	19,34	1,64	20,98	323	
-19	124,4	67,5	20,06	1,64	21,7	328	
-20	126,3	68,4	20,91	1,64	22,55	335	
-21	128,1	69,2	21,52	1,64	23,16	338	
-22	130	70	22,11	1,64	23,75	340	
-23	130	70	22,33	1,64	23,97	344	

KIEROWNIK
DZIAŁU CIEPŁA SYSTEMOWEGO
Opracował:

Marek Bowtruczuk

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Jakub Gałka