

**Projekt współfinansowany ze środków krajowych z programu
Ciepłownictwo Powiatowe**

Bielsk Podlaski, 18.09.2024 r.

ZS.18/2024

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie prac budowlano-montażowych przedsięwzięcia: „**Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.**”

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy
1.	KONMET S.C. ul. Chrobrego 26A 11-300 Biskupiec
2.	KONSORCJUM SPÓŁEK Lider: MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Koszycka 21 33-100 Tarnów Partner: REN BIO Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94 85-027 Bydgoszcz

Zamawiający działając zgodnie z zapisami § 22 ust. 2 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: **KONSORCJUM SPÓŁEK, Lider: MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, Partner: REN BIO Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94, 85-027 Bydgoszcz.**

Uzasadnienie

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest § 20 pkt 5 i 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim.

- 1) Złożona oferta jest niekompletna. Braki w ofercie wymaganych dokumentów:
- brak schematów i rysunków instalacji, w tym m.in. koncepcji technicznej instalacji oraz koncepcji zagospodarowania terenu,
 - brak krótkiego opisu działania,
 - brak kosztu wymaganych przeglądów serwisowych w przeciągu 2 lat od daty odbioru końcowego tj. w okresie gwarancji,

- d) brak zestawienia głównych urządzeń,
 - e) brak danych technicznych urządzeń i instalacji oferowanych do wykonania zamówienia, z charakterystyką podstawowych elementów i wskazaniem producentów urządzeń,
 - f) nie podano wszystkich danych i informacji w załączniku nr 1 do oferty - niewłaściwie wypełniony arkusz „PARAMETRY WYMAGANE i GWARANTOWANE”,
 - g) brak propozycji lokalizacji kotłowni,
 - h) nie dołączono załącznika - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
- 2) Stwierdzone w ofercie nieścisłości:
- a) podano różne wartości w parametrach wymaganych w Zał. nr 1 do SWZ – 16. Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym) – min. 93,50%, w formularzu ofertowym (Zał. nr 3) 93%,
 - b) podano różne wartości mocy elektrycznej (w formularzu cenowym 0,055 kW, w Parametrach Gwarantowanych 0,0654 kW ponadto podane dane są nierealne i niemożliwe do osiągnięcia,
 - c) podano różne moce i ciśnienia pracy kotła (3 MW/16 bar(g) i 8 MW/10bar(g)),
 - d) przyjęto niewłaściwe ciśnienie pracy kotła 10 bar (czynnikiem roboczym w systemie ciepłowniczym miasta Bielsk Podlaski jest woda o temperaturze pracy do 130 °C i ciśnieniu do 16 bar (PFU)),
 - e) nie przewidziano dostawy i montażu mokrego ekonomizera kondensacyjnego wymaganego w dokumentacji przetargowej,
 - f) nie zastosowano gardzieli wprowadzania paliwa do komory paleniskowej chłodzonej wodą.
- 3) Brak danych w ofercie następujących urządzeń:
- a) palenisko na biomasę,
 - b) kocioł wodny 2- ciągowy,
 - c) ekonomizer mokry,
 - d) wentylator powietrza,
 - e) wentylator spalin,
 - f) instalacja oczyszczania spalin (układ oczyszczania zapewniający uzyskanie emisji zgodnie z obowiązującym prawem) multicyklon, elektrofiltr,
 - g) magazyn biomasy przykotłowy,
 - h) magazyn biomasy główny,
 - i) układ odprowadzania i magazynowania popiołu,
 - j) agregat prądotwórczy.

Zamawiający działając na podstawie § 22 ust.2 pkt 1. „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

KONMET S.C., ul. Chrobrego 26A, 11-300 Biskupiec.

Uzasadnienie wyboru:

Kryterium oceny ofert były cena i ocena techniczna.

Oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i ocena technicznej – **100 punktów.**

2. Zestawienie punktacji ofert – wg kryteriów SWZ – podlegających ocenie:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	KRYTERIA OCENY / WAGA / ILOŚĆ PUNKTÓW								OCENA = C + Ot	Miejsce - wg ilości uzyskanych punktów
		Cena ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia - brutto	Obciążenie termiczne rusztu	Zastosowanie gardzieli wprowadzania paliwa do komory paleniskowej chłodzonej wodą	Zastosowanie rusztowin o zawartości chromu większej od 26%,	Roczne zużycie energii elektrycznej w Ciepłowni biomasowej	Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)	Ocena techniczna - Ot			
	MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA	84,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	16,00	100,00		
	OFERTA	Cena ofertowa (PLN) - C	ILÓŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW	ILÓŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW						KOŃCOWA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW	
1	KONMET S.C. ; 11-300 Biskupiec ; ul. Chrobrego 26A	28 898 850,00	84,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	16,00	100,00	1
2	Konsorcjum firm: MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o.; ul. Koszycka 21, 33 – 100 Tarnów; REN BIO Sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 94, 85 – 027 Bydgoszcz	29 366 666,40	<i>Oferta odrzucona</i>								

3. Liczba ważnych ofert podlegających ocenie: 1.

4. Liczba ofert odrzuconych: 1.

5. Umowa z Wykonawcą którego oferta została wybrana, zostanie zawarta w terminie określonym w § 23 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim.