

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
ul. 3 Maja 22
17-100 Bielsk Podlaski

DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego ZS.03/2021 „DOSTAWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH”.

Zamawiający informuje, że w dniu 06.05.2021 r. wpłynęło następujące zapytanie o treści:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o informację czy we wszystkich węzłach należy zastosować termostaty bezpieczeństwa zarówno dla centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź:

Należy zastosować termostaty bezpieczeństwa dla C.O. i C.W.U. we wszystkich węzłach.

Prezes Zarządu


mgr inż. Jerzy Krassowski